



**МБОУ ДО «Медиа-Мастерская»
Железнодорожного и Центрального района
г. Красноярск**

660049, г. Красноярск, пр. Мира 46-48, тел.: 227 17 28, 253 83 03.
ОКПО 21901701, ОГРН 1022402674832, ИНН/КПП 2466057510/246601001
e-mail: radiotekhnik@mail.ru,

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДО «Медиа-Мастерская»
Ю.Г. Позолотина
«01» сентября 2016г.



**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в МБОУ ДО «Медиа-Мастерская»**

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. Все помещения Медиа-Мастерской перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.
- 1.2. Территория Медиа-Мастерской и структурного подразделения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
- 1.4. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану.
- 1.5. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. Расстояние от открытой стоянки автомобилей до стен зданий должно составлять не менее 10-15 метров.
- 1.6. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.
- 1.7. Все помещения Медиа-Мастерской должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
- 1.8. По окончании занятий в классах педагоги и сотрудники Медиа-Мастерской должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.
- 1.9. Расстановка мебели в помещениях должна обеспечивать беспрепятственный проход к эвакуационным выходам. Ширина прохода из одиночного рабочего места составляет не менее 0,7 метров, а из групповых – не менее 1,2 метров.

- 1.10. Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. Минимальное расстояние проходов между партами составляет 0,7-1,2 метров.
- 1.11. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.12. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
- 1.13. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).
- 1.14. Помещения Медиа-Мастерской должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные речевые сети пожарного вещания, звонки.
- 1.15. В помещениях Медиа-Мастерской не допускается проживание сотрудников и других лиц.
- 1.16. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в помещениях, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.
- 1.17. Пряжки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на прямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать пряжки и закладывать кирпичом оконные проемы.
- 1.18. Огнетушители размещают на полу в специальных гнездах шкафов или вывешивают на стенах – на высоте не более 1,5 м от пола до дна корпуса. На корпусе закрытого шкафчика или стене вывешивается знак безопасности «Огнетушитель».
- 1.19. Способ приведения огнетушителя в действие: снять со стены, вытащить из шкафчика, подбежать к очагу пожара на расстояние 1-3 метров, далее действовать согласно указаний, изложенных на корпусе огнетушителя.
- 1.20. По окончании гарантийного срока специализированная организация ежегодно осуществляет проверку годности заряда. Огнетушитель опломбируется, обеспечивается биркой организации-перезарядчика. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
- 1.21. По результатам ежегодной проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей.
- 1.22. Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему.
- 1.23. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов,

необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

1.24. При тушении электрооборудования при помощи порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.

1.25. В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

1.26. Огнетушители следует оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

2. В помещениях Медиа-Мастерской запрещается:

2.1. Производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил.

2.2. Использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы.

2.3. Устанавливать решетки и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

2.4. Снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками.

2.5. Забивать двери эвакуационных выходов.

2.6. Применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

2.7. Использовать электроплитки, кипятильники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

2.8. Устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

2.9. Проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в помещениях при наличии в них людей.

2.10. Обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами.

2.11. Применять для освещения свечи, керосиновые лампы.

2.12. Производить уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.13. Производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализация и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок.

2.14. Оставлять без присмотра включенные в сеть ПК, МФУ, ноутбуки и другие электроприборы.

2.15. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя образовательного учреждения. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах экономики.

3. Электроустановки

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в Медиа-Мастерской, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Администрация Медиа-Мастерской обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями нормативных документов, своевременно устранять выявленные недостатки.

3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

3.5. В помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

3.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями не допускается.

3.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов.

3.9. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуры следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3.10. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после

проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

3.11. Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

3.12. Не допускается использование для отопления помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио-и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некаблированные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

4. Учебные классы и кабинеты

4.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п.

4.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

4.3. Хранение в учебных классах, кабинетах учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены программами, не допускается.

5. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

5.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, киносеансов и т.п.) являются директор Медиа-Мастерской и руководитель структурного подразделения.

5.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор и руководитель структурного подразделения должны тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

- 5.3. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
- 5.4. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников и представителя администрации Медиа-Мастерской.
- 5.5. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор и педагоги. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
- 5.6. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.
- 5.7. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
- 5.8. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м² на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м² на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
- 5.9. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.
- 5.10. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.
- 5.11. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, актовых залов с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.
- 5.12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.
- 5.13. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.
- 5.14. Все стораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.
- 5.15. Директор и руководитель структурного подразделения обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением культурно-массового мероприятий.

5.16. При отсутствии электрического освещения культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- в) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- г) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы в подвалах, расположенных под помещениями;
- д) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- е) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- ж) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- з) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднозакрывающиеся запоры;
- и) устанавливать на окнах глухие решетки.

При оформлении елки запрещается:

- а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

6. Порядок действий в случае возникновения пожара

В случае возникновения пожара действия сотрудников, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение.

Каждый сотрудник, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации обучающихся из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- в) известить о пожаре директора Медиа-Мастерской или заменяющего его работника;
- г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Директор Медиа-Мастерской или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- в) организовать проверку наличия обучающихся и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и журналам;
- г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью педагогам нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- в) эвакуацию обучающихся следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в теплые вещи;
- д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах;
- е) выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Порядок действий работников предприятия оформляется в графическом и текстовом вариантах и вывешивается на видных местах во всех зданиях.

Вводный противопожарный инструктаж проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы или должности, с временными работниками, прикомандированными. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

Директор Медиа-Мастерской обязан:

- а) обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми сотрудниками и обучающимися, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;
- б) организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного инструктажа с сотрудниками Медиа-Мастерской. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.